

Акт № 02/11

Периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики

«17» ноября 2022г

Мы, ниже подписавшиеся, инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД» Щербакова Л.В., чистильщики Лобутова Н.Б.; Мушкарин И.С.; Зайцев А.Г. провели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в доме по адресу:

Улица Уржумская дом 3 корп.2

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Вентканал: сечение **140x140**

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах: **98** на срок до **16.11.2023 года**

Вентиляционные каналы на момент проверки не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в квартире № _____ по причине:

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и т.д.)

Инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД»



Л.В. Щербакова



Лобутова Н.Б.

(подпись)

(ФИО.)

Мушкарин И.С.

(подпись)

(ФИО)

Зайцев А.Г.

(подпись)

(ФИО)

Срок действия акта для вентиляционных каналов **16.11.2023 года**

Акт зарегистрирован 17.11.2022 г

дата регистрации,

подпись,

инженер

должность,

Л.В. Щербакова

ФИО, дата сдачи экзамена по П